

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Cieszynie
ul. Morcinka 10 , 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 02 29 , faks 33 851 85 60

Usługi inż. i doradztwo-OLBARK
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-238 Czerwionka-Leszczyny
ul. Chopina 4a/7

Wasz znak:

Cieszyn, 15.05.2015

Nasz znak: W-105/174/160002966/2015

dot: warunków przebudowy drogi gminnej przy ul. Kwiatowej, Osiedlowej i Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Hażlach

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące w/w sprawy podajemy następujące warunki:

1. Informujemy, iż w/w zaznaczonym zakresie posiadamy sieć gazową. Sieć gazowa śr/pr stalowa została naniesiona na przedstawionych mapach.
2. Odległość zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, -(Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640-tabela nr 2).
3. Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynny gazociąg oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.
4. Zachowanie nad gazociągiem przykrycia (min 0,8m)-w tym 20 cm nadsypki piaskowej oraz żółta taśma ostrzegawcza o szerokości 200 mm .
5. W miejscach przejść gazociągu pod planowaną infrastrukturą należy zastosować rury osłonowe stalowe spawane na miejscu budowy.
6. W przypadku umieszczenia studni rewizyjnych i studni wpustów ulicznych należy zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, -(Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r. Poz. 640-tabela nr.2). Na etapie projektowania należy umieścić przedmiotową infrastrukturę na mapie i dostarczyć dokumentację do Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zabrze.
7. Powyższe warunki są ważne na okres roku licząc od daty wystawienia niniejszego pisma. Opis pisma należy dołączyć do projektu.