

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4794080-81, 4797010, fax. /33/4797173;

e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

Znak: PSSE/3124/8/2016

Cieszyn, dnia 14.04.2016 r.

**Gmina Hażlach
ul. Główna 57
Hażlach**

Na podstawie umowy-zlecenia z dnia 07.04.2016 r. nr PSSE/3124/8/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej możliwości przystosowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej do potrzeb 2 oddziałów przedszkolnych Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej 12, a także po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu ustalono, że:

- pomieszczenia będące przedmiotem oględzin obecnie pełnią funkcję sal dydaktycznych i zaplecza socjalno-sanitarnego szkoły,
- dostęp do pomieszczeń budynku realizowany jest poprzez wejście z komunikacji ogólnej (wewnętrzna klatka schodowa i niezależne wejście z zewnątrz),

Odnosząc się do zaproponowanego układu funkcjonalnego pomieszczeń w koncepcji rozwiązań technologicznych pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne należy stwierdzić, że istnieje możliwość dostosowania przedmiotowych pomieszczeń do warunków określonych w obowiązujących przepisach, jednakże w zakresie adaptacji należy uwzględnić:

- przystosowanie pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-sanitarnego personelu (ustęp, szatnia z miejscem spożywania posiłków, itp.), w sposób zapewniający obsługę planowanej ilości zatrudnionego personelu – wymagania ogólnych przepisów dot. BHP,
- przystosowanie układu komunikacyjnego pomieszczeń celem zapewnienia rozdzielności pomieszczeń szkoły i przedszkola (niezależne wejścia, wewnętrzna komunikacja na terenie każdej placówki),
- wydzielenie zaplecza sanitarnego dla dzieci, urządzonego przy salach zajęć (niezależne łazienki dostępne z sal dla dzieci),
- wydzielenie pomieszczenia szatni dla dzieci dostępnej z komunikacji ogólnej przy wejściu głównym,
- rozwiązanie niezależnego układu wentylacyjnego pomieszczeń z określeniem systemu nawiewu i wywiewu powietrza, zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach i przepisach techniczno-budowlanych,

Dokumentacja projektowa określająca planowaną inwestycję powinna spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności warunki:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 ,poz. 69 z zm.).
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 ,poz. 1650 z zm.).

Rozwiązania projektowe dotyczące planowanej inwestycji należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznosanitarnych. Zaproponowane zagospodarowanie pomieszczeń wiąże się z ich zmianą sposobu użytkowania (zmiana warunków higienicznosanitarnych w budynku), która wymaga dokonania odpowiedniego zgłoszenia planowanych prac adaptacyjnych we właściwym organie, w myśl art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z zm.).

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZNS PSSE Cieszyn

Sporządził: Łukasz Koch

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Cieszynie
TERESA WAŁGA
TERESA WAŁGA

