



RZUT FUNDAMENTÓW

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ			
Element:	POSAZDKI		
Nr pręta	A-III N	Zużycie stali	Powierzchnia posadzki
	#	[kg/m ²]	[m ²]
1.	6	3,00	290,20
			870,60

UWAGA:
BETON : C20/25 (B25)
STAL : zbrojenie podłużne A-IIIIN gat. RB500W strzemiona A-IIIIN gat. RB500W
Klasa środowiska: XC1
Min. Otulenie: elementy w gruncie - 50mm pozostałe - 25mm

- Rysunki należy rozpatrzyć łącznie z projektem architektonicznym oraz z opisem technicznym;
- Pod kąwni fundamentowymi należy wykonać warstwę podkładową z betonu C8/10 (B10) grubości 10cm;
- Należy zapewnić ciągłość zbrojenia w narożach i skrzyżowaniach ław;
- Podczas robót ziemnych nie można dopuścić do przebitcia warstwy gruntu spójnego. Zejście z wykopem poniżej poziomu spowoduje +245,30m n.p.m. uwolnienie zwierciadła napieętego wód gruntowych;
- Ściany fundamentowe grubości 25cm należy wykonać z betonu C20/25 (B25); Ściany ŚC1 żelbetowe zbrojne gr.20cm z betonu C20/25 (B25);
- Płyty posadzkowe wykonać na warstwie 15cm zagęszczonego piasku o współczynniku Is=0,95;
- Elementy żelbetowe i betonowe zogiębione w gruncie należy zabezpieczyć przed erozją warstwą ochronną;
- Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
- '0' budynku = 247,65 m n.p.m.;
- Rysunek należy rozpatrzyć łącznie z rysunkiem "ŁAWY, STOPY FUNDAMENTOWE ST/1, ST/2, LF/1"

EKOBU D
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU D" s.c.
 Dmossin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmossin
 PRACOWNIA PROJEKTOWA:
 93-312 Łódź, ul. Tuwajńska 155

Obiekt:

Budynek dla sportowców w Kończech Wielkich

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
 Kończone Wielkie, ul. Kościelna 9
 działka nr ew. 407/4, 2113

Tytuł rysunku:		Skala:
RZUT FUNDAMENTÓW		1:100
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	DATA: 11.2012
PROJEKTANT:	mgr inż. Ewa Owczarek	FAZA: PB
ASISTENT PROJ.:	Michał Świątek	NR RYSUNKU: K/01
SPRAWOZDAWCY:	mgr inż. Romuald Chomiczewski	NR STRONY: K13
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.: 14100/WŁ		
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.: 41373/WŁ		