

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Cieszynie

ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 02 29, faks 33 851 85 60
rg.cieszyn@zabrze.psgaz.pl

Firma Projektowo-Budowlana

"ML DESIGN"
ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe

Wasz znak: -

Cieszyn, 30.07.2014

Nasz znak: B2-432-361/14

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2623S poprzez wykonanie chodnika od skrzyżowania z ul. Żniwną do posesji nr 24 w Brzezówce.


W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową, stanowiącą własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055)*,
- pionowe zgodnie z Normą *PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.*

Wszelkie miejsca skrzyżowania z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z Normą PN-91/M-34501. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. Każdą zmianę w stosunku do wyżej wymienionych przepisów należy indywidualnie uzgadniać z Działem Technicznym Rejonu Dystrybucji Gazu w Cieszynie. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor powinien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Cieszynie, ul. Morcinka 10, **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.** Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Uzgodnienie jest ważne **na okres 2 lat** licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem


Tadeusz Wyszynski

Zal.: 1 plan
Kopia: a/a