



UWAGA:

1. Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm
2. W przypadku mniejszej grubości przykrycia niż 1,0m należy zastosować ocieplenie w postaci warstwy żużla o grubości 20-30cm. Żużel zabezpieczyć od góry przed wodą opadową warstwą folii lub papy.
3. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż :
 - a) dla przewodów umieszczonych pod drogami 97% zmodyfikowanej wartości Proctora
 - b) 85% w pozostałych przypadkach

 BIURO INŻYNIERYJNE		ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe tel./fax (32) 435-89-08 tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20 e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opracował	<i>mgr inż. Remigiusz Machej</i>		
Opracował	<i>mgr inż. Marcin Widuch</i>		
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2623S POPRZEZ WYKONANIE CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ŻNIWNĄ DO POSESJI NR 24 (KONIEC OGRODZENIA) W BRZEZÓWCE	Data:	07.2014
Inwestor	GMINA HAŻLACH 43-419 HAŻLACH UL. GŁÓWNA 57	Skala:	1:25
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ	Nr rys.:	6