



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTROŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 3176 /2016

Ustroń, dnia 22.06.2016r.

Do

GMINA HAŻLACH

Ul.Główna 57

43-419 Hażlach



Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość doprowadzenia wody, do **projektowanego pawilonu handlowego, stacji obsługi samochodów, myjni samochodowej, boiska sportowego, kortów tenisowych** znajdujących się w **Hażlachu** przy ul.**Koljowa / ul.Cieszyńska** nr działki/ nr-budynku- **328/1, 328/6, 328/5** na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody **wyłącznie** na cele socjalno-bytowe w ilości **ok.12,0 m³/dobę** jest możliwe poprzez wykonanie fragmentu **sieci wodociągowej wraz z przyłączami z istniejącego** wodociągu z rur **stal/PVC** o średnicy **Dz150mm** zlokalizowanego **jak pokazano na planie sytuacyjnym**. Ciśnienie w wodociągu na rzędnej ok. **270,0m** wynosi ok. **0,3Mpa**.
2. Inne warunki: **jako armaturę wodociągową należy zabezpieczyć przed przemarzaniem i winny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-B-10720/1998 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami)**.
3. Projekt techniczny sieci wodociągowej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
4. Sieć wodociągowa zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego.
5. Do wykonania wodociągu należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
6. Odbiór techniczny, nadzór oraz włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej będącej własnością W.Z.C. Spółka z o.o. w Ustroniu wraz z dostawą przynależnej armatury wykona wyłącznie Rejon Sieci w **Cieszynie**.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
 - ocenę higieniczną właściwego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.07r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
8. Pobór wody może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru technicznego sieci wodociągowej
9. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat
1x TT a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelny Inżynier
mgr inż. Piotr Kawka

