

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Temat : Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Hażlachu

Nazwa i adres zamawiającego : Gmina Hażlach
ul. Główna 57
43-419 Hażlach

Dla oświetlenia ulicy Kościelnej oraz parkingu przy cmentarzu projektuje się oprawę oświetleniową na istn. słupie sieci rozdzielczej ŻN-10 [dz. nr 94/5].

Na istn. słupie ŻN projektuje się oprawę oświetleniową typu SGS 102 lub odpowiednik z sodowym źródłem światła SON-T 100W. Oprawę do słupa zamocować za pomocą wysięgnika ocynkowanego rurowego WO-1 o długości 1,0m o kącie nachylenia 15°.

Projektowaną oprawę oświetleniową podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm²

Połączenie pomiędzy oprawą a przewodem AsXSn 2x25 wykonać przewodem YDY 2x2,5mm² z wykorzystaniem zacisków przebijających izolację typu SLIW [ENSTO].

Dla zabezpieczenia oprawy zastosować wkładkę topikową BiWts 6A umieszczoną w oprawie bezpiecznikowej SV 29.253