



6. Podsumowanie

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Podłoże gruntowe, rodzime przedmiotowej inwestycji posiada **prostą** budowę geologiczną. Całe podłoże projektowanych ulic stanowią grunty spoiste z grupy nośności **G₃**. Są to grunty bardzo wysadzinowe.

Generalnie można stwierdzić, że konstrukcja istniejącej ulicy jest niewystarczająca, szczególnie w ul. Gdańskiej. Nieco lepsza sytuacja panuje w podłożu ul. Krakowskiej, gdzie zanotowano większe miąższości nasypów drogowych.

Łączniki obu ulic w chwili obecnej działają jak utwardzone koryta do spływu wód deszczowych, wymaga to rozwiązania na etapie projektu.