


Zamarski; 19.12.2018 r.

Radny Gminy Hażlach  
Klaudiusz Zawada

URZĄD GMINY HAŻLACH KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. 20. 12. 2018	
Nr . . . . .	ilość zał. . . . .
podpis . . . . .	

## WÓJT GMINY HAŻLACH


Grzegorz Sikorski  
ul. Główna 57  
43-419 Hażlach

Zwracam się z wielką prośbą o zwrócenie się do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. jako operatora sieci i urządzeń wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Hażlach o przegląd i konserwację wszystkich zaworów, zarówno tych, które odcinają doprowadzenie wody do budynku, a także tych znajdujących się przy hydrantach.

Niesprawne urządzenia wodociągowe często utrudniają prowadzenie remontów w obiektach budowlanych, a przede wszystkim sprawny przebieg akcji ratunkowej dot. gaszenia pożarów.

Przykładem może być ostatnie takie wydarzenie z 15 grudnia br., gdzie podczas pożaru kotłowni w budynku mieszkalnym, po rozszczelnieniu rury przed licznikiem Strażacy nie mogli odciąć wody. Zawór znajdujący się przy drodze gminnej obok posesji był niesprawny co spowodowało zalewanie kotłowni w budynku. Dopiero po godzinie udało się Pogotowiu Wodociągowemu wstrzymać dopływ wody.

Gmina Hażlach jako udziałowiec ma prawo monitorować i wnioskować o remonty i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienie.

Radny Gminy Hażlach  
  
Klaudiusz Zawada