

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia. Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m. Materiały workowane układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m. od ogrodzenia lub zabudowań i 5,0 m. od stałego stanowiska pracy. Zabrania się podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczania ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca.

VI.6. Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość ma być dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzaju pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów / Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 26.09.1997 r. z późn. zmianami/.

Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących szatnię i jadalnię należy umieścić w odrębnych pomieszczeniach.

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 /D.U. Nr 47 poz. 401/

VII. Ochrona przeciwpożarowa.

Wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych określa Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz.U. Nr 121 poz. 1139/.

VIII. Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu ich obowiązków.

Ustroń, listopad 2005 r.

Opracował:
mgr inż. Antoni Dyrda

mgr inż. Antoni Dyrda
opr. bud. WZP-12-2127/323/05