

Protokół nr 11/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 20 listopada 2012r.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji udali się na posiedzenie wyjazdowe do:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamarskach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.

Temat posiedzenia:

Wykorzystanie przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Hażlach środków uzyskanych z budżetu Gminy Hażlach w 2012 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji oraz przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych – lista obecności w załączeniu.

Komisja Rewizyjna zapoznała się w jednostkach straży pożarnej z posiadanym wyposażeniem pożarniczym. Zakupiony sprzęt przeciwpożarowy w 2012 roku zgodny był ze sporządzonym, przez pracownika urzędu gminy Marcina Kraus, *Zestawieniem sprzętu zakupionego w 2012r. do 31 października przez poszczególne OSP* stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu nr 10/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 14 listopada 2012r. W jednostkach straży prowadzono ewidencję posiadanego wyposażenia w książkach inwentarzowych. Przedstawiciele poszczególnych jednostek straży zapoznali radnych z ewidencją działań operacyjnych jednostki.

W trakcie posiedzenia strażacy przedstawili radnym problem poboru wody dla celów przeciwpożarowych, gdyż pobór wody z hydrantu powoduje spadek ciśnienia i zapowietrzenia instalacji. Strażacy stwierdzili, że sprawa ta zostałaby rozwiązana, gdyby wykonano przyłącze umożliwiające pobór wody na cele przeciwpożarowe przy przepompowni w punkcie Zamarski Centrum.

Po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami ochotniczych straży pożarnych w Zamarskach, Hażlachu i Rudniku oraz po zapoznaniu się na miejscu ze stanem faktycznym nie wniesiono uwag do prowadzonej przez jednostki straży działalności oraz stwierdzono, że poziom gotowości bojowej w tych jednostkach utrzymywany jest zgodnie z przyjętymi normami.

protokołowała Anna Halicka

Halicka

Przewodnicząca Komisji

Bury
Bożena Bury