



**Wójt Gminy Hażlach**  
ul. Główna 57  
43-419 Hażlach

## ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o *Inspekcji Ochrony Środowiska* (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w Gminie Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Pogwizdowie, 43-418 Pogwizdów, w dniach 16.09. oraz 24.09.2013 r. udokumentowanych protokołem kontroli Nr BIB 217/2013

### ZARZĄDZAM:

1. Dotrzymywać warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków.  
**Termin realizacji: na bieżąco.**
2. Nie dopuszczać do przedostawania się osadu do ścieku oczyszczonego.  
**Termin realizacji: na bieżąco.**
3. Dokonać rejestracji oraz złożyć raport do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o emisji zanieczyszczeń do powietrza.  
**Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.**

Wyznaczam termin przesłania do WIOŚ w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała, pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 15.12.2013 r.

### UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej, w Gminie Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Pogwizdowie, 43-418 Pogwizdów, w dniach 16.09. oraz 24.09.2013 r., stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

W związku z powyższym Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej działający z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zarządził w punktach 1 – 3 ich usunięcie.

#### Ad. 1.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym kontrolowany powinien wykonywać analizy jakości odprowadzanych ścieków w zakresie wskaźników BZT<sub>5</sub>, ChZT<sub>Cr</sub> i zawiesina ogólna oraz

dotrzymywać maksymalnej dobowej ilości odprowadzanych ścieków  $Q_{\max} = 600 \text{ m}^3/\text{d}$ . W analizie z dnia 06.09.2012 r. wykazano przekroczenie w parametrze zawiesina ogólna. W okresie obowiązywania pozwolenia od 21.04.2012 r. do 20.04.2013 r. wykazano dobowe przekroczenia maksymalnej ilości odprowadzanych ścieków.

Obowiązek dotrzymywania warunków związanych z jakością oraz ilością odprowadzanych ścieków wynika z pozwolenia wodnoprawnego Starosty Cieszyńskiego znak WS.6223-28/05 z dnia 21.04.2005 r.

#### **Ad. 2.**

W trakcie wizji początkowej części kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone stwierdzono, że w jednej ze studzienek rewizyjnych na terenie oczyszczalni oraz w studziencie znajdującej się bezpośrednio poza ogrodzeniem oczyszczalni znajduje się płynna substancja o czarnym zabarwieniu i gęstej konsystencji. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawiciela gminy, jest to przedostający się z instalacji oczyszczalni wraz ze ściekami oczyszczonymi osad. Z uwagi na nietypowe usytuowanie obu studzienek, w których lustro wody znajduje się powyżej wlotu i wylotu, osad gromadzi się na powierzchni wody.

Obowiązek przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska wynika z art. 137 i art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (j. t. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

#### **Ad. 3.**

Kontrola wykazała, iż podmiot nie dopełnił obowiązku sporządzania i wprowadzania do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja.

Obowiązek w punkcie 3 wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r., nr 130, poz. 1070, z późn. zm.).

Obowiązek przesłania pisemnej informacji o realizacji zarządzeń pokontrolnych wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.).

#### **Pouczenie:**

1. Zarządzenie niniejsze stanowi przypomnienie o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub innego przewidzianego prawem. Skierowanie do przedsiębiorcy zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Na zarządzenie pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska po wyczerpaniu środków zaskarżenia, tj. w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony

Środowiska na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa można wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zarządzenia pokontrolnego.

Z up. Śląskiego Wojewódzkiego  
Inspektora Ochrony Środowiska  
w Katowicach

mgr inż. Agata Bucko-Serafin  
KIEROWNIK DELEGATURY

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.